

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2018 год

(приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326)

ООО «Центр энергосбережения и инновационных технологий» по результатам экспертизы расчетов и других обосновывающих материалов, рекомендует утвердить норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на **2018** год:

Организация: ООО «Промэлектросеть» г. Волгодонск	Предложение сетевой организации			Предложение экспертной организации		
	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт·ч	Норматив технологических потерь электроэнергии		Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт·ч	Норматив технологических потерь электроэнергии	
		тыс. кВт·ч	% от отпуска в сеть		тыс. кВт·ч	% от отпуска в сеть
	57868,693	5534,935	9,565	57868,693	5469,513	9,45

Организация: ООО «Горизонт-Энерго» г. Ростов-на-Дону	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт·ч	Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2015 год	
		тыс. кВт·ч	в % от отпуска электроэнергии в сеть
ВН	56664,397	845,19	1,49
СН I			
СН II	55729,656	4527,997	8,12
НН	3948,092	96,326	2,44
Всего	57868,693	5469,513	9,45
в т.ч. для субабонентов¹			

Генеральный директор
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
(подпись)
М.П.

М.С. Воронцова

Генеральный директор ООО «ЦЭИТ»

(подпись)
М.П.

А.П. Ковальчук

Исполнитель Фесчан М. П.
тел. (863) 283-14-06 E-mail: oterp2015@mail.ru

¹ Заполняется только для предприятий (ТСО, для которых передача электроэнергии не является основным видом деятельности)