

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С.-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение: 347360, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, 62. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001


№ _____

Сводные данные об аварийных отключениях в январе 2025г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1.	2	3	4	5	6	7
1	26.12.25г.	11-16	11-27	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «ЮЗР» (Ф-19, Ф-20 ПС «П-1»)	авария	Мероприятия по разгрузке ВЛ-10 кВ. Повторное включение успешно.
2	20.01.26г.	23-18	23-52	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Отключение от схемы поврежденной абонентской КТП, возобновление эл. снабжения потребителей.

Зам. генерального директора - гл. инженер

А.Ф. Дзагоев



Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Т е л . : (8639) 27-79-73, Ф а к с : (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001


№ _____

Сводные данные об аварийных отключениях в феврале 2026г. по границам территориальных зон деятельности
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты
аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.


№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	17.02.26г.	23-08	14-40 18.02.26	ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1»	авария	Замена поврежденного изолятора оп. №78 ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС «П-1», замена проходного изолятора 10 кВ КТПН-125 Ф-29 ПС «П-1»
2	17.02.26г.	23-47	04-09	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС «П-1»	авария	Замена поврежденных проходных изоляторов 10 кВ КТПН-92 Ф-12 ПС «П-1»

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
3	17.02.26г.	23-43	12-53 18.02.26	ВЛ-10 кВ Ф-25 ПС «П-1»	авария	Ремонт поврежденной КЛ-10 кВ от РЛ-104 до ТП-184 Ф-25, Ф-29 ПС «П-1»
4	18.02.26г.	01-17	01-19	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС «П-1»	авария	Повторное включение после осмотра оборудования успешное
5	18.02.26г.	01-22	05-50	ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС «П-1»	авария	Замена поврежденного изолятора оп. № 28 Ф-22 ПС «П-1»

Зам. генерального директора - гл. инженер



А.Ф. Дзагоев



Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он., г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное подразделение:
347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, б2. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@yandex.ru

Т е л . : (8639) 27-79-73, Ф а к с : (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001

№ _____

Сводные данные об аварийных отключениях в марте 2026г. по границам территориальных зон деятельности ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	15.0.26г.	17-35	18-16	ВЛ-10 кв Ф-29 ПС «П-1»	авария	Успешное включение после осмотра оборудования

Зам. генерального директора - гл. инженер


А.Ф. Дзагоев