

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное подразделение:

347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4

Е-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001


№ 45.44.4045 № 633
На № _____ от _____

Отчет о нарушениях в работе энергетического оборудования,
произшедших в декабре 2025 г., по ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Аварии				Инциденты				Недоотпуск энергии по авариям и инцидентам		Экономический ущерб (тыс. руб)
Всего за теку щий пери од	В т.ч. с ошибк ами персо нала	Происшедшие в соответствующем периоде предыдущего года		Всего за текущий период	В т.ч. с ошибками персонала	Происшедшие в соответствующем периоде предыдущего года				
		Всего	В т.ч. с ошибками персонала			Всего	В т.ч. с ошибками персонала			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	1	-	4	-	0,01	-	0,04

Зам. генерального директора - г.л. инженер

А.Ф. Дзгоев А.Ф. Дзгоев



Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное подразделение:

347360, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КТП 6143088237/201001001

23.12.2025 № 634
На № _____ от _____


Отчет о нарушениях в работе энергетического оборудования,

произшедших в 4 квартале 2025 г., по ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Аварии			Инциденты			Недоотпуск энергии по авариям и инцидентам		Экономический ущерб (тыс. руб)
Всего за текущий период	В т.ч. с ошибками персонала	Происшедшие в соответствующем периоде предыдущего года	Всего за текущий период	В т.ч. с ошибками персонала	Происшедшие в соответствующем периоде предыдущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	11
-	-	-	-	8	-	16	-	0,036
						Всего	В т.ч. с ошибками персонала	
						Электроснабжения (тыс. кВт.час)	Теплоснабжения (Гкал)	
						9	10	
						0,009	-	

Зам. генерального директора - гл. инженер

А.Ф. Дзатоев



Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение: 347360, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, 62, пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001

№ 8578.2025

№ 635

На № _____ от _____


Отчет о нарушениях в работе энергетического оборудования,

произшедших в 2025 г., по ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Всего за текущий период	В т.ч. с ошибками персонала	Аварии		Инциденты				Недоотпуск энергии по авариям и инцидентам		Экономический ущерб (тыс. руб)
		Провисшедшие в соответствующем периоде	В т.ч. с ошибками персонала	Всего за текущий период	В т.ч. с ошибками персонала	Провисшедшие в соответствующем периоде	В т.ч. с ошибками персонала	Электроэнергия (тыс. кВт.час)	Теплоэнергия (Гкал)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	40	-	54	-	0,39	-	1,56

Зам. генерального директора - гл. инженер

 А.Ф. Дзагоев



Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Юридический адрес:

366500, ЧР, Урус-Мартановский р-он, г. Урус-Мартан, ул.
С-Э.М. Асхабова, д 1А, пом.31

Почтовый адрес: Обособленное

подразделение: 347360, г. Волгодонск, ул. 7-я
Заводская, 62. пом.4

E-mail: ooo.promelectroset@gmail.com

Тел.: (8639) 27-79-73, Факс: (8639) 27-79-74

ИНН/КПП 6143088237/201001001

№ _____

**Сводные данные об аварийных отключениях в декабре 2025г. по границам территориальных зон деятельности
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, даты
аварийного отключения и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению.**

№ п/п	Дата отключения	Время отключения	Время восстановления электроснабжения	Наименование объекта	Причина отключения (авария/ внеплановое отключение)	Мероприятия по устранению отключения
1	2	3	4	5	6	7
1	13.12.25г.	6-56	7-09	ВЛ-10 кВ Ф-5, Ф-12, Ф-25, Ф-29 ПС «П-1»	авария	Удар молнии во время грозы. Повторное включение после осмотра оборудования успешное.

Зам. Генерального директора - гл. инженер

 А.Ф. Дзагоев